

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

大台南不動產開發公會
114年度收文字號第0030號
日期：114. 2. 3

臺南市政府工務局 函

71084

臺南市永康區中華路349號16樓之2

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：蔡怡婷

電話：06-6322231#6390

傳真：06-6330995

電子信箱：ting1987@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市大台南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國114年2月3日

發文字號：南市工管二字第1140204558號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：臺南市地震災害後工程設施檢核表1份。

主旨：為加強地震後建築工地安全管理，請各公會儘速協助轉知各
施工單位辦理地震災害後建築工程檢核，以維護公共安全，
請查照。

說明：

一、依據臺南市建築物施工中管制要點第27點規定辦理。

二、查中央氣象局114年1月24日 19時18分至114年2月3日 6時2
分於臺南市楠西區、南化區、東山區等地發生芮氏規模4以
上之連續地震，本市白河區、楠西區、佳里區、新化區、善
化區、東山區等6區最大震度已達4級以上，請依據下列規定
辦理：

(一)依本要點第27點由承造人及監造人填具『臺南市地震災害
後工程設施檢核表』（詳附件），於地震發生後盡速檢送臺
南市政府工務局備查。

(二)次依內政部102年6月3日內授營建管字第1020806253號函
說明三（略以），前開行政區域內之五層樓以上或供公眾
使用建築物，有七日內（114年1月17日至2月2日）有澆置
混凝土之行為，請檢具混凝土鑽心試驗報告書，函送本府
工務局備查。

三、未依說明二檢附資料者，不得申報次一階段勘驗或領取使用
執照。

正本：社團法人臺南市建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不
動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處、臺灣區
綜合營造業同業公會臺南市辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、台南
市大台南土木包工業商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科（含附件）

局長陳世仁

第1頁 共2頁

附表二 臺南市地震災害後工程設施檢核表

建照號碼：()南工造字第		號	地震日期：114年 1月24日至 2月03日		
起造人：		(用印)	工程地點：區段 小段地號筆		
震度：4級		檢查日期：114年 月 日			
檢核人員	監造人：		承造人：		
	(簽章)		(簽章)		
專任工程人員：	(簽章)		工地主任(工地負責人)：		
	(簽章)		(簽章)		
編號	工程項目	是	否	地震造成損害項目	
1	是否有地震前12小時內澆置之混凝土？				
2	是否有地震前7日內澆置之混凝土？				
3	是否有地震前7日內澆置混凝土之模板支撐？				
4	是否有完成之結構體？				
5	是否有鋼構工程？				
6	是否有塔式吊車？				
7	是否有施工架？				
8	是否有臨時擋土支撐或構台？				
後續處置方式 ☐ 無 ☐ 補強 ☐ 敲除重作 ☐ 專業團體協助檢測評估(評估項目_____)					
備註：1、依據臺南市建築物施工中管制要點第27點辦理。 2、後續處置方式，由檢核人員確認，如有檢查不實致危害公共安全，由檢核人員負責。					

註：請監造人、承造人、專任工程人員、工地主任(工地負責人)簽名蓋章，並將此正本送至臺南市政府工務局建築管理科備查。