

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

大台南不動產建築公會
收文字號第0257號

保存年限：

日期：

115. 6. 11

臺南市政府工務局 函

710044

臺南市永康區中華路 349 號 16 樓之 2

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號

承辦人：黃勉樹

電話：06-6322231#6892

傳真：06-6330995

電子信箱：lamajoytree@gmail.com

受文者：臺南市大台南不動產建築開發商業同業公會

發文日期：中華民國115年6月5日

發文字號：南市工管二字第1150898665號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉內政部關於兒童及少年安置教養機構之寢室連接走廊之
防火門開啟方向，請查照。

說明：依內政部115年5月29日內授國建管字第1150806808號函辦理
(詳附件)。

正本：臺南市政府社會局、社團法人臺南市建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會(一處)、臺灣區綜合營造業同業公會(二處)、台南市不動產建築開發商業同業公會、臺南市大台南不動產建築開發商業同業公會、臺南市土木包工商業同業公會、臺南市大台南土木包工商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科

代理局長 王建雄

檔 號：

保存年限：

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號(國土署)

聯絡人：孫立言

聯絡電話：(02)87712345#2693

電子郵件：gogo@nlma.gov.tw

傳真：(02)87712709

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國115年5月29日

發文字號：內授國建管字第1150806808號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：關於兒童及少年安置教養機構之寢室連接走廊之防火門開啟方向，請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本部國土管理署案陳張榮麟建築師事務所115年1月2日麟桃兒字第1150102201號函辦理。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第76條第1項第5款規定：「防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。」查兒童及少年福利機構設置標準定有其安置及教養機構之設置標準，第20條規定略以：安置及教養機構生活空間之規劃，應以營造家庭生活氣氛為原則，設置寢室……等設施。是以，兒童及少年安置教養機構之寢室，屬建築技術規則建築設計施工編第76條第5款但書所列「供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等」，其連接走廊之防火門得不受前款前段「應朝避難方向開啟」之限制。

正本：張榮麟建築師事務所、各直轄市及縣(市)政府、交通部高速公路局、經濟部產業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、農業部農業科技園區管理中心、本部國家公園署墾丁國家公園管理處、國家公園署玉山國家公園管理處、國家公園署陽明山國家公園管理處、國家公園署太魯閣國家公園管理處、國家公園署雪霸國家公園管理處、國家公園署金門國家公園管理處、國家公園署海洋國家公園管理處、國家公園署台江國家公園管理處

副本：衛生福利部、中華民國全國建築師公會、財團法人台灣建築中心、本部國土管理
署資訊室（請刊登國土管理署網頁）

來 文

